



AVVISO ALLA POPOLAZIONE

L'ACDA – AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – SPA

HA TRASMESSO LE ALLEGATE

ANALISI DELL'ACQUA

EFFETTUATE NEL NOSTRO COMUNE

DA CUI SI EVIDENZIA CHE

I CAMPIONI RISULTANO CONFORMI AI LIMITI

PRESTABILITI DAL D.LGS. 31/2001.

Tarantasca, li 26.08.2016

IL SINDACO
(GIORDANO Bruna)





COGESI S.C.R.L.
consorzio gestori servizi idrici



acda
azienda cuneese
dell'acqua spa

Servizio Idrico Integrato
corso Nizza 88 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N. iscriz. Reg. imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 – numero REA 178097

Rapporto di Prova n° 1603096/1/LABF del 25/08/2016

Pag. n° 1 di 1

Numero Accettazione: **1603096/1/LABF** del: **22/08/16**
Data di arrivo: **22/08/2016**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **22/08/16**
Data Inizio Analisi: **22/08/16** Data Fine Analisi: **25/08/16**



Campione Cliente: **FP Via P. Bellino - Chiesa - Tarantasca - wfa0334078**
Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Plastic**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **0.5 l**

Richiedente: **Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.**
Corso Nizza 88
12100 CUNEO (CN)



Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Coliformi Totali	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	0		Max 0 (3)	ISO 7899-2:2000

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Il tecnico abilitato
p.ch. Mauro Raviola

Data Rapporto di Prova: 25/08/2016

